

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ БАГАНСКОГО РАЙОНА**

632770, Новосибирская область, с. Баган,
ул. Школьная, 5 тел/факс 21-753, 22-583
E-mail: Gukesonbagan@mail.ru

Прокурору Баганского района
Новосибирской области
советнику юстиции
Савину А.Н.

от 31.03.2016г. № 225

Ответ на представление об устранении нарушений законодательства о
пожарной безопасности № 26-4в-2016 от 01.03.2016г.

1. Представление № 26-4в-2016 от 01.03.2016г. «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» рассмотрено на совещании 04.03.2016г.
2. Нарушения, указанные в представлении нашли свое подтверждение, а именно: пунктом 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 установлено, что руководитель организации осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
3. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Баганского района Рябова О.Г.
4. Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций отделения «Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия)» МБУ «КЦСОН Баганского района», находящегося по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Казанка, пер. Больница, 6, не была произведена своевременно в связи с тем, что в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год запланирован капитальный ремонт крыши здания отделения «Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия)» с последующей огнезащитной обработкой деревянных конструкций. Кроме того, огнезащитная обработка производится при среднесуточной температуре + 10 °С (копия письма прилагается), в связи с чем осуществить огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций в зимнее время не представлялось возможным.

В здании отделения «Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия)» МБУ «КЦСОН Баганского района» установлена система охранной сигнализации (ОП), которая находится в технически исправном состоянии, ежемесячно производится техническое обслуживание системы ОП, установлена объектовая станция РСПИ

«Стрелец-Мониторинг», которая также проходит ежемесячное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт, кроме того, в здании круглосуточно находятся работники отделения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья проживающих в отделении граждан. На основании вышеизложенного, присутствующие на совещании пришли к мнению о не привлечении к дисциплинарной ответственности заведующей отделением «Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия)» МБУ «КЦСОН Баганского района», с необходимостью провести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций здания отделения «Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия)» в ближайшее время.

5. «21» марта 2016 года между обществом с ограниченной ответственностью Предприятие противопожарных работ «Кемпинг» и МБУ «КЦСОН Баганского района», в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключен договор № 395 на услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций (копия договора прилагается), и согласно гарантийного письма ООО Предприятие противопожарных работ «Кемпинг» обязуется произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Казанка, пер. Больница, 6 «Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия)» в мае месяце 2016 года (гарантийное письмо прилагается).

Директор



О.Н. Крайнова