



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Баганского района

ул. Максима Горького, д. 38, с. Баган,
Новосибирская область, 632770

01.03.2016 № 26-46-2016

Директору
МБУ «КЦСОН Баганского
района»

Крайновой О.Н.

Представление
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района, во исполнение задания прокуратуры Новосибирской области от 31.12.2015 № 7/2-24/1448-2015, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в «Доме – интернате интенсивного ухода (милосердия)» (с. Казанка, пер. Больница, д. 6).

В силу ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации организации, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

На основании ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

На основании ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны, в числе прочего: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут

АВ № 001119

Вх. № 12
от 03.03.2016.

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

Пунктом 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту – ППР) установлено, что руководитель организации осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В ходе проверки установлено, что заведующим «Домом – интернатом интенсивного ухода (милосердия)» (с. Казанка, пер. Больница, д. 6), в нарушение требований пожарной безопасности, не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

Причинами указанных нарушений явились: безответственное отношение руководителя «Дома – интерната интенсивного ухода (милосердия)» к исполнению требований противопожарного законодательства; недостаточный контроль за действиями подчиненных Вам лиц.

Указанное нарушение может повлечь быстрое распространение огня при возникновении очага возгорания в «Доме – интернате интенсивного ухода (милосердия)», что в свою очередь влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц на охрану их жизни, здоровья и имущества.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в присутствии сотрудника прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О дне, месте и времени рассмотрения настоящего представления известить прокурора Баганского района.

3. Обеспечить своевременное проведение проверок в «Доме – интернате интенсивного ухода (милосердия)» (с. Казанка, пер. Больница, д. 6) состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в указанных нарушениях закона.

5. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Баганского района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор Баганского района
советник юстиции



А.Н. Савин